

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор территориального отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
надзорной деятельности по г. Моршанску и Моршанскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
Главного управления МЧС России по Тамбовской
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
области старший лейтенант вн. службы Кот Максим Борисович
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующий Кудряшова И. С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

требования пожарной безопасности, установленные правилами
противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением
Правительства РФ 25.04.2012г. № 390) (далее - ППР); НПБ 110-03 "Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией" Утверждены приказом МЧС России от 18 июня
2003 г. № 315, дата введения в действие 30 июня 2003 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ответственные за нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Помещение подвала не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	НПБ 110-03 п.4	Заведующий Кудряшова Ирина Сергеевна
2	В помещении подвала хранятся сгораемые материалы.	п. 23 «а» ППР	Заведующий Кудряшова Ирина Сергеевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____